

# 中国移动通信集团江西有限公司萍乡分公司萍乡移动第二通信办公大楼竣工环境保护验收意见

2021年11月18日，中国移动通信集团江西有限公司萍乡分公司（以下简称“建设单位”）根据《萍乡移动第二通信办公大楼竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告表和审批部门审批文件等要求对本项目进行验收。参加验收会的有江西南大融汇环境技术有限公司（验收单位）等单位代表和会议邀请的3位专家，会议成立了验收组（名单附后）。会议期间验收组成员和与会代表通过视频方式察看了工程环保设施的建设、运行情况，听取了建设单位关于项目环保执行情况的报告和项目竣工环境保护验收监测报告的汇报，审阅并核实了有关资料，经认真讨论，形成验收会验收意见如下：

## 一、工程建设基本情况

### （一）建设地点、规模、主要建设内容

项目属于新建项目。项目位于江西省萍乡市新城区郑和路与工业大道交界处，中心位置地理坐标为北纬27°39'55.080"，东经113°52'35.976"。项目总投资17200万元，总占地面积约15358m<sup>2</sup>，总建筑面积33882m<sup>2</sup>。

### （二）建设过程及环保审批情况

中国移动通信集团江西有限公司依照相关法律法规委托萍乡市环境科学研究所编制了项目的环境影响评价文件，2010年8月31日，江西萍乡经济开发区环境保护局以萍开环字[2010]45号文批复了该项目的环境影响评价文件。项目于2014年11月开始进行建设，2021年1月建成竣工。

建设单位于2021年10月14日成立了“萍乡移动第二通信办公大楼”验收工作组，并委托江西南大融汇环境技术有限公司承担了项目竣工环保验收工作。

### （三）投资情况

本项目实际总投资17200万元，环保投资50万元，环保投资占总投资的0.29%。

### （四）验收范围

本次主要验收内容包括核查实际工程建设内容变动情况、工程实际环境影响、环境影响报告表及其批复文件所提出的环境保护措施和建议的落实情况、各类环保

设施与措施的效果等。

## 二、工程变动情况

根据生态环境部印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）中内容可知，本项目环评建设内容与实际建设内容对比可知，本项目环评建设内容与实际建设内容情况基本相符，项目无重大变动情况。

## 三、环境保护设施建设情况

### （一）废水

项目营运后外排废水主要为生活污水、食堂废水。本项目设置2个化粪池，1个隔油池，在公司东南角设置了1个污水排放口。食堂废水经过隔油池处理后与生活污水一并经过化粪池处理后排入市政污水管网内，进入萍乡市污水处理厂进一步处理。

### （二）废气

项目产生的废气为食堂油烟。食堂油烟废气经静电式油烟净化器处理后，通过烟道至楼顶排放。

### （三）噪声

本项目噪声源主要来自油烟风机，空调机组及机房设备，治理措施：选用低噪声的机械设备，合理布置高噪声设备，对产生噪声的设备采取减震、隔声、吸音等措施，以减少对周边环境的影响。

### （四）固体废物

项目营运期产生的固废主要为生活垃圾，统一交由环卫部门清运。

### （五）其他环境保护设施

#### 1、排污口规范化的检查

项目规范设置了排污口标识牌。

## 四、环境保护设施调试效果

（一）废水监测期间，pH值、COD<sub>Cr</sub>、BOD<sub>5</sub>、SS、氨氮均满足萍乡市污水处理厂接管标准，动植物油满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准。

### （二）废气

食堂油烟满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中型标准限值。

### （三）噪声

监测结果可知，项目东、北厂界昼间、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求，西、南厂界昼间、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准要求。

### （四）固体废物

本项目生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。

## 五、工程建设对环境的影响

根据验收监测结果，项目废气、废水和噪声均能达标排放，固体废物得到妥善处置，对周围环境影响较小。

## 六、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，本项目不存在其中所规定的验收不合格情形。验收组认真审阅相关技术资料，结合现场踏勘，在充分讨论后认为该项目落实了环评及批复文件中的各项环保措施，达到竣工验收要求，同意项目通过竣工环境保护自主验收。

## 七、后续要求

1、进一步调查废蓄电池等固废产排情况；加强环保设施的日常管理、维护，确保各项污染物长期稳定达标排放。严格执行各项环境管理制度和档案、台账管理记录。

## 八、验收人员信息

参加验收的单位及人员名单见附件。

验收组签字：周瑞鸣 李建国

李耀亭 姜厚斌

中国移动通信集团江西有限公司萍乡分公司

2021年11月18日

附件:

萍乡移动第二通信办公大楼竣工环境保护验收会验收组

姓名	单位	职称/职务	联系电话	身份证号码	签名
周家鸣	中国移动通信集团江西有限公司萍乡分公司	工程管理	13707991798	360302198108051019	周家鸣
张书杰	相宜环保科技有限公司	设计	13707086107	360121197303202103	张书杰
李程	江西省地质研究院	高工	18607912581	36010419731101101X	李程
李建国	江西相宜科技	研发员	13910988069	360102197200088081	李建国
姜宇琦	江西南大融汇环境技术有限公司	技术员	18170910706	36012119980808136921	姜宇琦

中国移动通信集团江西有限公司萍乡分公司

年 月 日